

Merkblatt - Brandschutzprüfung in Bayern

Prüfpflicht des Brandschutznachweises (Art. 62b (2) BayBO) bei

1. Sonderbauten,
2. Mittel- und Großgaragen und
3. Gebäuden der Gebäudeklasse 5.

-> **Bescheinigung Brandschutz I + II**

Bei Bescheinigung durch Prüfsachverständigen ist keine gesonderte Zulassung von Abweichungen erforderlich (Art. 63 (1) BayBO)

Wenn keine Prüfpflicht des Brandschutznachweises besteht:

Bescheinigung der Vorraussetzung für eine Abweichung durch Prüfsachverständigen möglich

-> **Bescheinigung Brandschutz III**



Prüfsachverständige und -ingenieure
für Brandschutz PartGmbH

Herrngasse 5, 97440 Werneck

Tel.: 09722 / 49 89 660

E-Mail: wgp@ing-werner.de

www.werner-und-gerhold.de